

В ОНДиПР по г.Арсеньеву
УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю
Барсукову Л.С.
От заведующего МДОБУ д/с №14 «Солнышко»
Ребровой Н.С.
г.Арсеньев ул. Ломоносова 20а
Тел.84236143741

Уважаемый, Леонид Сергеевич!

Согласно предписания №13/1/1 от 27 мая 2020г., сообщаю следующее:

№п/п	Вид нарушения	Мероприятия по устранению	Срок исполнения
1.	Отсутствует Акт проверки исправности сетей наружного водопровода (ближайшего пожарного гидранта №99)		Акт имеется от 28.05 2020г.
2.	На лестничных клетках на первом и втором этаже, двери не имеют приспособлений для самозакрывания с уплотнением в притворах.	В Управление образования подана заявка на бюджет 2021г.	
3.	Декларация пожарной безопасности не соответствует требованиям МЧС России		Декларация пожарной безопасности сдана на регистрацию в В ОНДиПР по г.Арсеньеву УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю
4.	Отсутствуют двери в малом коридоре на первом этаже и двери в ясельном корпусе на втором этаже, предусмотренные проектной документацией	В Управление образования подана заявка на бюджет 2021г	

Реброва Нина Семеновна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



(подпись)