

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арсеньеву
 692337 Приморский край г.Арсеньев ул.Луговая, 29, тел: 84236140403, e-mail: ond_arsenyev@mchs25.ru
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 13/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Солнышко» Арсеньевского городского округа,

В лице заведующего Ребровой Нины Семеновны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 14 мая 2020 года № 13 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 26.05.2020 года по 27.05.2020 года проведена плановая / выездная проверка:


Государственным инспектором г.Арсеньева по пожарному надзору Гетман Александром Владимировичем
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Солнышко» Арсеньевского городского округа, по адресу: г.Арсеньев, ул. Ломоносова 20а
 проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующей Ребровой Ниной Семеновной*
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Отсутствует Акт проверки исправности сетей наружного противопожарного водопровода (ближайшего пожарного гидранта № 99). | (п. 55 Правил противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012г. (далее – ППР в РФ № 390 от 25.04.2012г.)). | 20.05.2021 <i>Аб</i> | |
| 2 | На лестничных клетках на первом и втором этаже, двери не имеют приспособлений для самозакрывания с уплотнением в притворах. | (п. 37_1 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012г.; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, статья 53 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). | 20.05.2021 <i>Аб</i> | |
| 3 | Декларация пожарной безопасности не соответствует требованиям | (Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171"Об | 20.05.2021 <i>/ /</i> | |

| | | | | |
|---|--|---|------------|---|
| | <i>МЧС России.</i> | <i>утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности").</i> | | |
| 4 | <i>Отсутствуют двери в малом коридоре на 1 этаже и двери в ясельном корпусе на 2 этаже, предусмотренные проектной документацией.</i> | <i>(п. 36 п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, статья 53 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).</i> | 20.05.2021 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор г.Арсеньева по
пожарному надзору*

Гетман Александр Владимирович

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 27 " мая 2020 г.



(подпись)

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

Handwritten signature

(подпись)

" 27 " мая 2020 г.

Заведующий - М.И. Редько

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору